

P.V. EFR-21-000755 Révision 1 (validité 4 mars 2027)

EI30

Ossature : Aluminium Wicline 75 FP (Wicona)

Type : Fenêtre un vantail avec ou sans partie latérale, imposte et allège

Vitrage : Pyrobel 16 ép. 17 mm
 Pyrobel 16 EG ép. 21 mm
 Pyrobel 16 Iso ép. variable
 Pyrobelite 12 TGU ép. variable

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1200	2500

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
 (jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. fenêtre + cloison ou façade :	selon PV du fixe
Hauteur maxi. fenêtre + cloison légère :	selon PV du fixe
Hauteur maxi. imposte cloison légère :	1000 mm
Hauteur maxi. imposte cloison légère :	300 mm
Largeur :	illimitée

Quincaillerie : Ferrure Wicona (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :

- Intég. dans cloison Wicline 75 FP même classement ou supérieur à la fenêtre
- Intég. dans façade Wictec 50 FP même classement ou supérieur à la fenêtre
- Utilisation possible pour réalisation ouvrage en **C+D**
- Paumelle invisible en option
- Fixation des équerres d'assemblage des profilés par goupilles, vissage ou sertissage
- Ferme porte en applique ou encastré
- Contacteur de position
- Jonction dos à dos
- Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier protégé
- Précadre bois
- Cloison légère 98/48 ou 120/70 avec classement EI60

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 150 mm
 Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 150 mm

P.V. EFR-21-000755 Extension 22/1

EW30

Objet de l'extension : Mise en œuvre du vitrage
 Pyrobelite 9 EG Iso
 Pyrobelite 10 Iso
 Pyrobelite 12 Iso

ép. variable
ép. variable
ép. variable

Dimensions vitrage : Dimension des ouvrants